

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



6

संदेश सं. Message No:.....053.....

दिनांक Date: 28/09/2019

समय Time: ...2.23.15 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w-e-f. 00:00 hrs till 24:00 hrs  
29/09/19

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	14900 13950**	14400 13450**	12400 11450**	11900 10950**	00-24	Extension of Shutdown of
2	NR Import	20400 19450**	19600 18650**	17000 16050**	16200 15250**	00-06	HVDC Champar Kuzakshetra
		21900 20950**	21100 20150**	18250 17300**	17450 16500**	06-09	Bipole
		20400 19450**	19600 18650**	17000 16050**	16200 15250**	09-17	
		19850 18900**	19050 18100**	16550 15600**	15750 14800**	17-24	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager