170

प्रारूप III/Format III

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र / National Load Despatch Centre

# Notice No: NLDC/2024/ 07-/ 18...

तिथि Date: 18/07/202 4

जारी का समय Time of Issue: 22-31 Hus.

To

## चेतावनी नोटिस WARNING NOTICE

खित कॉरीडोर पर वास्तविक विद्युत प्रवाह उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) से ऊपर है tual transfer of electricity on following corridors has crossed the ATC.

| कॉरीडोर/नियंत्रण क्षेत्र | ए टी सी (मेगावाट) | वास्तविक प्रवाह (मेगावाट) |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Corridor/Control Area    | ATC (MW)          | Actual Flow (MW)          |
| SR-WR                    | 6250              | 6969                      |
| SR Export                | 4750              | 6465                      |

तो अवमुक्त करने हेतु, संकुलित कॉरिडॉर के अनुप्रवाह स्थित निम्न क्षेत्रीय इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे

ollowing regional entities, which are downstream of the congested corridor, are advised to their drawal/increase their generation to decongest the system:

All entities of WR, which one over-drawing or under-injecting. MP > 231 MW chatigoup > 200 MW

तो अवमुक्त करने हेतु, संकुलित कॉरिडॉर के उध्वप्रवाह स्थित निम्न क्षेत्रीय इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे नेकासी बढाएँ/ अपना उत्पादन कम करें:

illowing regional entities, which are downstream of the congested corridor, are advised to se their drawal/ reduce their generation to decongest the system:

All the entities of Sh, which are underdrawing or over-injecting.

Telangara > 601 Mw.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

लन प्रभार लागू किए जाने के पहले चेतावनी नोटिस हैं एवं के.वि.वि.आ. (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन र के उपाय) विनियम, 2009 के अनुरूप निर्गत किया जा रहा है

a warning notice before levy of congestion charges and Issued in accordance with the Central