

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



8

संदेश सं. Message No:.....036.....

दिनांक Date:.....17/05/20.....

समय Time:23:27.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC ✓
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.c.f. from
00:00hrs (18-05-2020)

क्रम सं. Sl No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5650	5400	5600	5350	01-38	Due to tripping of HVDC Bhadrawal Block-2
2.	WR-SR	6950	6450	6300	5800	01-38 01-38	
3	SR Import	12600	11850	11900	11150	01-38	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager