

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



8

संदेश सं. Message No:.....082.....

दिनांक Date:.....17:06:2020

समय Time:.....18:15.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

Wef from 18.06.2020 (00:00hrs)

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	16250	15750	15600	15100	1-32	Due to emergency shutdown of HVDC Mundra Mohendagarh Pole #
		16200	15700	15550	15050	33-36	
		16050	15550	15400	14900	37-96	
2	ER-NR	5250	4950	5050	4750	1-36	of HVDC Mundra Mohendagarh Pole #
		5100	4800	4900	4600	37-96	
3	NR Import	21500	20700	20650	19850	1-32	of HVDC Mundra Mohendagarh Pole #
		21450	20650	20600	19800	33-36	
		21150	20350	20300	19500	37-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager