राष्ट्रीय आर प्रेषण केंद्र / National Load Despatch Centre

नोटिस	सं	Notice	No:	NLDC/200	14/07	127

तिथि Date 1 / 0 /2024

सेवा में To SPLDC, WRLDC

चेतावनी नोटिस WARNING NOTICE

निम्नलिखित कॉरीडोर पर वास्तविक विद्युत प्रवाह उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) से ऊपर है The actual transfer of electricity on following corridors has crossed the ATC.

कॉरीडोर/नियंत्रण क्षेत्र Corridor/Control Area	ए टी सी (मेगावाट) ATC (MW)	वास्तविक प्रवाह (मेगावाट) Actual Flow (MW)
SR-WR	6750	8218
SR Emport	6150	7480

प्रणाली तो अवमुक्त करने हेतु, संकुलित कॉरिडॉर के अनुप्रवाह स्थित निम्न क्षेत्रीय इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निकासी कम करें/ अपना उत्पादन बढ़ाएँ:

The following regional entities, which are downstream of the congested corridor, are advised to reduce their drawal/increase their generation to decongest the system:

All the enliter of LOR who are Over-drawing I Under Injecting

m.

1.

प्रणाली तो अवमुक्त करने हेतु, संकुलित कॉरिडॉर के उद्दवप्रवाह स्थित निम्न क्षेत्रीय इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निकासी बढ़ाएँ/ अपना उत्पादन कम करें:

The following regional entities, which are downstream of the congested corridor, are advised to increase their drawal/ reduce their generation to decongest the system:

An the entities of SR asho one Under drawing / over Injection

n.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

13

यह संकुलन प्रभार लागू किए जाने के पहले चेतावनी नोटिस हैं एवं के.वि.वि.आ. (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 के अनुरूप निर्गत किया जा रहा है

This is a warning notice before levy of congestion charges and Issued in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009