

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



11

सदेश सं. Message No.: 002

दिनांक Date: 20/11/2020

समय Time: 12:20

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager ATC/ATC Revision w.e.f 2300 hrs 20/11/2020

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	SR-impport	13200	12450	13900	13150	9396	Due to Revival of Pole - 2 of HVDC Bhadrawati
2.	WR-SR	7350 6850	6850	8000	7500		
3	ER-SR	5850	5600	5900	5650		

कोशिकी

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager