

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



6

संदेश सं. Message No:.....073...

दिनांक Date: 17/11/19

समय Time: 19:45

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्ष.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.कें. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 00:00 hrs
of 18/11/19.

क्रम सं Sl No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
01)	WR-SR	5,550	5,050	5,050	4,550	01-36	Tripping of HVDC
02)	SR Import	10,500	9,750	10,000	9,250	01-36	Bhadranati Block-1.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager