

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश स. १६ Message No: 071

दिनांक Date: 28/12/2021  
समय Time: 10:50 AM

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

W-ef- 12500 MW of 28/12/2021

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1600 1180 1600 2700	1540 1120 1540 2640	1695 1275 1695	1635 1215 1635	49-68 69-84 85-96	Shut down of 400kV Balipant
2.	NER-ER			2915	2855	49-68 (85-96)	Misa-2 not availed
3.	NER Import	1100 680	1040 620	1195 775	1135 715	49-68 (85-96) (69-84)	
4	NER Export	3200 3300	3140 3240	3415 3300	3355 3240	49-68 69-84 69-84	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

शैलेन्द्र