

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



8

संदेश सं. Message No. 032.....

दिनांक Date: 14/05/2020

समय Time: 15:12 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

|                              |                              |                              |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

w.r.f. 15:45 hrs  
of 14/05/2020

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>SI No | कॉरिडॉर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason   |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1.               | WR-NR               | 16250  | 15750   | 14100  | 13600   | 64-96                     | Due to<br>tripping<br>of 765 kV<br>Gur. Noida<br>Aligarh |
| 2.               | ER-NR               | 5250   | 4950  | 4350   | 4050  | 64-96                     |  |
| 3.               | NR Import           | 21500  | 20700   | 18450  | 17650   | 64-96                     |  |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager