

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. १६० Message No: ¹⁶ 053

दिनांक Date: 23.12.2021
समय Time: 13:18

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

wef 1430hrs of 23.12.2021

उ.क्ष. भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्ष. भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्ष. भा.प्रे.के. ✓ SRLDC	पू.क्ष. भा.प्रे.के. ✓ ERLDC	उ.पू.क्ष. भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	4850	4500	5750	5400	SG-96	TTC/ATC revised due to Revival of
2.	SR-impact	14300	13300	15200	14200	SG-96	HVDC Talcher- Kolar Pole-1


पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager