

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016



16

संदेश स. १६ Message No: 052

दिनांक Date: 21/12/21

समय Time: 04:00

*w/y 21/12/21 (04:45hrs)
till 24:00 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्ष.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.के. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Punjab
Import

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	Punjab Import	8000	7400	8300	7700	20-32	Due to outage of Talwanda Saboo Unit #2
		7700	7100	8100	7500	33-72	
		8000	7400	8300	7700	73-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager