

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



4

45

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 20/8/2018

समय Time: 18:25 hrs.

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Ref - 19:15 hrs of 20/8/18.

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	11300	10800	12000	11500	78-88	Restoration of 765KV Phagi-Indapur etc - 2.
		10350**	9850**	11050**	10550**		
		10700	10200	11400	10900	89-96	
		9750**	9250**	10450**	9950**		
2.	NR Import	14400	13600	15400	14600	78-88	
		13450**	12650**	14450**	13650**		
		13600	12800	14600	13800	89-92	
		12650**	11850**	13650**	12850**		
		15300	14500	16300	15500	93-96	
		14350**	13550**	15350**	14550**		

R/R

प्रबन्धक

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager