

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



8

संदेश सं. Message No:..... 062

दिनांक Date: 09/06/20  
समय Time: 11:00 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन w.e.f. 00:00 hrs 09/06/20  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements 09/06/20

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16250 16050	15750 15550	13900 13700	13400 13200	1-39 38-96	Due to non revival of HVDC Champa Kshetra
2.	ER-NR	5250 5050 5000	4950 4750 4700	5100 4900 4850	4800 4600 4550	1-32 33-36 37-96	role 1 & 3 & limit on max <sup>m</sup> power
3.	NR Import	21500 21100 21050	20700 20300 20250	19000 18600 18550	18200 17800 17750	1-32 33-36 37-96	to 1500 MW

*(Signature)*

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager