

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



15 096

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 28/11/21

समय Time: 23:14

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f from 00:30 hrs of 29/11/21

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	17100	16100	18550	17550	3-24	Due to Revival of HVDC MUNDRA- MAHENDRAGH Pole-1 and 2.
		15400	14400	16850	15850	25-36	
		14900	13900	16350	15350	37-84	
		16600	15600	18050	17050	85-96	
2	ER-NR	5550	5150	5900	5500	3-24	
		7250	6850	7600	7200	25-36	
		7050	6650	7400	7000	37-84	
		5350	4950	5700	5300	85-96	
3	NR Import	22650	21250	24450	23050	3-36	
		21950	20550	23750	22350	37-96	

शैलेंद्र वर्मा

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager