

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

संदेश सं. Message No.: 047

दिनांक Date: 08-03-2021

समय Time: 11:09 AM

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

wicaf. 1200 hrs of 08/03/2021

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं. SI No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|-------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1. | ER-NR | 5350 | 5050 | 5250 | 4950 | 49-96 | Due to trip of Champa- Kwipshikta pole-2. |
| 2. | WR-NR | 16550 | 16050 | 15350 | 14850 | 49-96 | |
| 3. | NR-Impact | 21900 | 21100 | 20600 | 19800 | 49-96 | |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager