

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुंतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवाद्रिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

062

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 07/05/24

समय Time: 2000

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

\* wef 21:00 hrs  
of 07/05/24

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

|                              |                              |                              |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>SI No | कोरिडोर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason  |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 1.)              | WR-NR               | 16900  | 16400   | 14150  | 13650   | 85-<br>96                 | Due to<br>tripping of<br>Both CKA<br>of 765KV<br>Phagi-<br>Anandpur |
| 2.)              | ER-NR               | 5500   | 5200  | 4500   | 4200  |                           |   |
| 3.)              | NR Import           | 22400  | 21600   | 19650  | 17850   |                           |   |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager