

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



14 007

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 24/03/202

समय Time: 1956.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

Wef 21:00 hr
of 24/03/24

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	14100	13600	16900	16400	85-96	TTC/ATC revision
2.	ER-NR	4900	4600	5500	5200	85-96	due to revival of Ehanpur k'sheta
3.	NR-impact	19000	18200	22400	21600	85-96	Pole-2 and 765 kV and Aggar- Gwalior-1

Abhishek
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager