

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



संदेश सं. 14 015
Message No:

दिनांक Date: 29/03/21

समय Time: 1410

wf 15:00hrs of 29/03/21

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	ER-SR	5450	5100	5150	4800		Due to tripping of 400KV Jeyapore-Bolangir ckt.
2)	WR-SR	9300	8650	9250	8600	61-96	
3)	SR Import	14750	13750	14400	13400		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager