

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

संदेश सं. Message No:.....

076

दिनांक Date: 18.12.2011

समय Time: 05/03/21

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

|                              |                              |                              |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>WRLCD | द.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>SI No | कॉरिडॉर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason   |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1.               | ER-SR               | 5550   | 5200  | 5750   | 5400  | 77-96                     | Due to<br>revival of<br>765/400kV<br>ICT-1 at<br>Hiranagar |
| 2.               | WR-SR               | 8450   | 7800  | 9350   | 8700  |                           |  |
| 3.               | SR Import           | 14000  | 13000   | 15100  | 14100   |                           |  |

Abhishek

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager