

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



29/12/21

16

संदेश सं. १६ Message No:

074

दिनांक Date: 17.12.21

समय Time:

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC *ref. 1900hrs of 29.12.21.*

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के. ✓SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं S. No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|------------------------------|
| 1. | WR-SR | 9450 | 8800 | 10000 | 9350 | 77-96 | TTC/ATC |
| | SR-import | 15200 | 14200 | 15750 | 14750 | 77-96 | revised due to revival |
| 2. | SR-WR | 5800 | 5400 | 6600 | 6200 | 77-96 | of 765W |
| | SR-export | 4800 | 4400 | 5600 | 5200 | 77-96 | Solapur- Raichur-2 |

कीर्तिक 5

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager