

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश स. १६ Message No: 054

दिनांक Date: 22/12/2021  
समय Time: 14:15 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.C of 15:15 hrs  
of 22/12/2021

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के.	प.क्षे.भा.प्रे.के.	द.क्षे.भा.प्रे.के.	पू.क्षे.भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.
NRLDC	WRLDC ✓	SRLDC ✓	ERLDC	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	9350	8700	8750	8100	62-96	Due to ELSD of 765KV
2.	SR Import	14400	13400	13800	12800	62-96	Wardha Nizamabad -1. Channel tripped by site personnel for safety purpose

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager