

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटकारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

संदेश सं.

Message No:

019

दिनांक Date: 04/04/23

समय Time: 2208

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 0000hrs on 05/04/23

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5700	5350	5550	5200	01-96	Due to
2.	WR-SR	11600	10950	10700	9810950	01-96	ES/D of
3.	SR Import	17300	16300	16250	15250	01-96	Pole-1 of Dhadrawati

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager