

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश सं. १६ Message No: 041

दिनांक Date: 17.12.2021

समय Time: 22.40

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

ref 0000 hrs of 18.12.2021

उ.क्षे.भा.प्रे.के.	प.क्षे.भा.प्रे.के.	द.क्षे.भा.प्रे.के.	पू.क्षे.भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.
✓ NRLDC	WRLDC	SRLDC	ERLDC	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	Punjab- Import	8000 7700	7400 7100	8300 8100	7700 7500	1-32 33-72	TTC/ATC revised due to outage of Talwandi Saboumit-1
		8000	7400	8300	7700	73-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager