

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



Message No: 17 027

दिनांक Date: 21/02/2022
समय Time: 14:55

न: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

W.e.f 16:00 hrs of 21/02/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.के.	प.क्षे.भा.प्रे.के.	द.क्षे.भा.प्रे.के.	पू.क्षे.भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.
NRLDC	WRLDC	SRDC	ERLDC	NERLDC

विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
Import of S3	3000	2910	3300	3210	65 76	Due to Revival of 400kV ICT-1 at Madakkathara

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

शैलेंद्र वर्मा