

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

संदेश सं. Message No: 067

दिनांक Date: 14-06-23
समय Time: 16:40

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

*W.e.f
17:45 Hrs of 14/06/23*

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	17,500	16,500	16,800	15,800	72-96	Due to HVDC Mundra-Mgarh Pole-2 Tripped
2.	ER-NR	7,850	7,450	7,650	7,250	72-96	Attr.
3.	NR- IMPORT	25,350	23,950	24,450	23,050	72-96	

Sanil Kumar
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager