

पावर सिस्टम ऑपरेशन का पाररान

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश स. १६ Message No:

024

दिनांक Date: 12/12/2021
समय Time: 1930 HRS

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

w.e.f 2030
hrs of 12/12/21

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16850 18550	15850 17550	16350 18050	15350 17050	83-84 85-96	Due to non- revival of 765 KV Bina Satna ckt
2.	ER-NR	7600 5900	7200 5500	7350 5650	6950 5250	83-84 85-96	
3.	NR Impact	24450	23050	23700	22300	83-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager