

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



15

035

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 09/10/2024

समय Time: 19:41

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

w.ef 20:45 hrs

of 09/10/2024

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NR/LDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WR/LDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ER/LDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	17700	16700	18550	17550	84-96	Due to revival of 765 KV Agra- Gwalior 2
2.	ER-NR	5600	5200	5900	5500	84-96	
3.	NR Impert	23300	21900	24450	23050	84-96	

*शैलेंद्र वर्मा*

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager