

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉन्फरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



15 040

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 10/10/2024

समय Time: 20:13.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

ref 21154380419/04

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	17850	16850	23350 18550	21950 17550	86-96	TTC/ATC Revised
2.	ER-NR	5500	5100	5900	5500	86-96	due to revival of 7681w
3.	NR-import	23350	21950	24450	23050	86-96	Vindhyachal- Jabalpur-2

कोशिकी

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager