

# पार सिस्टम आपूर्ति का प्राशन

राष्ट्रीय गार प्रवा कर्त

बी-9, कृषि इन्स्टीट्यूशन एरिया,

कटवा रिया सय, नई दिल्ली- 110016

18

012

संदेश सं. १६ Message No:

दिनांक Date: 10/02/2022

समय Time: 10:36

प्रेषक: /From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.पा.प्र.क. /Shift Charge Manager, NLDLC

ref. 1945 hrs of 20-02-2022

सेवा सं/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.पा.प्र.के. NRLDC	प.क्षे.पा.प्र.के. WRLDC	र.क्षे.पा.प्र.के. SRLDC	पू.क्षे.पा.प्र.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.पा.प्र.के. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तन्वी के टिप्पण/रिपोर्टिंग के कारण टोटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं.	कार्रिडोर	वर्तमान टोटीसी	वर्तमान टट (म. वा.)	वर्तमान एटीसी	वर्तमान एटीसी (म. वा.)	संशोधित टट (म. वा.)	संशोधित एटीसी (म. वा.)	समय खंड	Reason
1.	Corridor	वर्तमान टोटीसी	वर्तमान टट (म. वा.)	वर्तमान एटीसी	वर्तमान एटीसी (म. वा.)	संशोधित टट (म. वा.)	संशोधित एटीसी (म. वा.)	80-96	कारण
2.	SR-Import	16550	15550	15250	14250	80-96	Revised (Current)	80-96	दर to (Current)
3.	SR-WR	9400	7000	6600	6200	80-96	Revised	80-96	दर to (Current)
4.	SR-Export	6350	5950	5550	5150	80-96	Revised	80-96	दर to (Current)

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

