

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



7.

संदेश सं. Message No.: 053.....

दिनांक Date: 28/02/2020

समय Time: 08:27..

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 09:00hrs.  
(37 blocks)

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR SR	6450	5950	4950	4450 <del>4450</del>	37-48	Due to tripping
2	SR Import	12400	11650	10900	<del>10150</del>	37-48	76skv Wardha - Nizamabad - 2

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager