

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

संदेश स. १६ Message No: 093

दिनांक Date: 17/11/2022
समय Time: 21:30

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

Wef 22:30 hrs
of 17/11/2022

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	12700	11700	17800	16800	91-96	Due to completion
2.	ER-NR	7300	6900	8000	7600	91-96	of testing
3.	NR Impact	20000	18600	25800	24400	91-96	of HVDC Champa- Lunakshetra Pole-1,2, 3&4

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager