

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No: 063

दिनांक Date: 13/06/2022
समय Time: 16:10

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 17:15 hr
of 13/06/2022

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	10700	10050	11600	10950	70-96	Due to deferr- ment of Shutdown of 400KV Bhadrawah -Ramagun- dam ckt-1
2.	ER-SR	5550	5200	5700	5350	70-96	
3.	SR impact	16250	15250	16900	15900	70-96	
4.	SR-WR	7100	6450	7400	6750	70-96	
5.	SR Export	6050	5400	6350	5700	70-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager