

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश स. १६ Message No: **17 068**

दिनांक Date: **28.03.22**
समय Time: **11:54**

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

*w.e.f 1600 hrs of
28.03.22*

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	11550 13250	10550 12250	11750 13450	10750 12450	65-84 85-96	Due to revival of 4ev kv mahendragadh. Dhanoda Ckt.
2.	ER-NR	6850 5150	6450 4750	6900 5200	6500 4800	65-84 85-96	
3.	NR Import	18400	17000	18650	17250	65-96	

S. S. S. S. S.
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager