

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 078

दिनांक Date: 22/12/22
समय Time: 20:00

w.e.f. 21:00 hrs of 22 Dec, 2022

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5400	5050	5700	5350	85-96	Due to revival of 400KV Tejpur Bolangir cct-1
2.	WR-SR	11550	10900	11600	10950	85-96	
3.	SR Import	16950	15950	17300	16300	85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager