

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

25

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश सं. Message No: 053

दिनांक Date: 20.05.2023

समय Time: 11:05 AM

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

Ref: 1715078 of 20.05.2023

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे. भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.के. ✓ SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	Import of S-3	3300	3210	3500	3410	70-96	Due to revival of Palakkad ECT-2 (400/220kV)

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager