

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

सदेश सं. Message No: 042

दिनांक Date: 05.01.2023
समय Time: 1.5.0.3

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC
सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

wef. 2015 hrs of 05.01.2023.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: बिद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	Punjab- Import	9000	8500	9400	8900	82-96	Due to tripping of Talwandi Sabu (660mw) unit -2.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager