

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

संदेश स. १६ Message No: 004

दिनांक Date: 28/01/2022

समय Time: 12:26 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

ref. 1330hrs of 28.01.2022.

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16650	15650	16350	15350	SS-84	TTC/ATC revised due to E/S/D of 765kv Phagi- Gwalior-4
2.	ER-NR	7550	7150	7400	7000	SS-84	
3.	NR-imp	24200	22800	23750	22350	SS-84	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager