

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. १६ Message No: 028

दिनांक Date: 27/05/2022  
समय Time: 22:50

प्रपक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोशन w.e.f. 0000 hrs of  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements 28/05/2022

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks.	कारण Reason
1	WR-NR	18550 16850 18550	17550 15850 17550	16750 15050 16750	15750 14050 15750	01-24 25-84 85-96	Due to outage of 765KV
2	ER-NR	5900 7600 5900	5500 7200 5500	5500 7200 5500	5100 6800 5100	01-24 25-84 85-96	Jabalpur -Orai D/c
3	NR Import	24450	23050	<del>20850</del> 22250	20850	01-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager