

जापूरान कांपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश स. १६ Message No: 086

दिनांक Date: 19-09-2022

समय Time: 18:41

W.e.f. 19:45 Hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

to 24:00 Hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

19/09/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16950	15950	16250	15250	80 to 96	due to tripping
2.	ER-NR	7700	7300	7050	6650	80 to 96	at 400 KV Bus-2 Chandwa
3	NR Import	24650	23250	21900 23300	21900	80-96	(Bus 1 was already under PIS/D)

शैलेंद्र वर्मा

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager