

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश स. १६ Message No: 087

दिनांक Date: 19/09/22  
समय Time: 20:26 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f 21:30 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

06 19/09/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.के.	प.क्षे.भा.प्रे.के.	द.क्षे.भा.प्रे.के.	पू.क्षे.भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.
NRLDC ✓	WRLDC ✓	SRLDC	ERLDC ✓	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NA	16250	15250	16950	15950	87-96	Due to
2.	ER-NR	7050	6650	7700	7300	87-96	revival
3.	NR Import	23300	21900	24650	23250	87-96	of Bus#2 At Chandua

शैलेन्द्र वर्मा

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager