

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

सदेश सं. १६ Message No: 001

दिनांक Date: 19/01/2022

समय Time: 09:25

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

ref. 1030 hrs of 19.01.2022

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के. ✓SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं S. No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | WR-SR | 11600 | 10950 | 10300 | 9650 | 43-72 | TTC/ATC |
| | SF-import | 17300 | 16300 | 16000 | 15000 | 43-72 | revised |
| 2. | SR-WR | 7400 | 7000 | 6700 | 6300 | 43-72 | due to |
| | SR-export | 6350 | 5950 | 5650 | 5250 | 43-72 | ETs/Dos |
| 3. | S-3 Import | 3150 | 3050 | 2850 | 2700 | 43-72 | HVDC Paigam Paigam Pole-1 |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager