

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. 16 Message No: 067

दिनांक Date: 27/12/21
समय Time: 12:15

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

* wcf 12:45 hrs of
27/12/21 till 24:00hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	ER-NER	1600 1480 1600	1540 1120 1540	1695 1275 1695	1635 1215 1635	52-68 69-84 85-96	Shutdown of 400kV Balipara Misaacka
2)	NER-ER	2700 2800	2640 2740	2915 2800	2855 2740	(52-68) & 85-96 69-84	-1 not availed by Powergrid
3)	NER Import	1100 680	1040 620	1195 775	1135 715	(52-68) & 85-96	
4)	NER Export	3200 3300	3140 3240	3415 3300	3355 3240	(52-68) & 85-96 69-84	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager