

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



13 055

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 31/07/2021

समय Time: 21:56

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

w.p.f - 00:00 hrs
et
01/08/2021.

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प्र.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	860 820	815 775	1060 1020	1015 975	33-72 73-88	Considering Bnc Agry flow 500mw. instead of 300mw
2.	NER-ER	860 2820 2700 2820	815 2775 2655 2775	1060 2620 2500 2620	1015 2575 2455 2575	89-96 33-72 73-88 89-96	
3.	NER-Import	560	515				
4.	NER-Export			No - change.			

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager