

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

080

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 18/08/2024

समय Time: 2.04.3

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

wef. 2195 hrs of 18.08.24

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं SI No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|-----------------------|
| 1. | ER-NER | 1060 1150 | 1015 1105 | 1400 1650 | 1355 1505 | 88 89-96 | TTC/ATC Revised |
| 2. | NER-import | 560 650 | 515 605 | 900 1150 | 855 1105 | 88 89-96 | due to Revival |
| 3. | NER-ER | 2360 2470 | 2315 2425 | 2860 2970 | 2815 2925 | 88 89-96 | of 400kv Balipara- |
| 4. | NER-Export | 2860 2970 | 2815 2925 | 3360 3470 | 3315 3425 | 88 89-96 | Misa-2 |

प. प्रबन्धक

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager