

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुंतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



संदेश सं. Message No: 15 090

दिनांक Date: 23.11.2024

समय Time: 21:28

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

Ref. 22-3-ohs of 23-11-2024

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. Sl.No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER NER-import	1440 940	1395 895	1690 1190	1645 1145	91-96 91-96	TTC/ATC Revised due to revival of 400 kv
2.	NER-ER NER-Export	2530 3030	2485 2985	2930 3430	2885 3385	91-96 91-96	Bongaigaon- Azara line

य
पाकिस्तान

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager