

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



15

093

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 25/11/2021

समय Time: 10:16 AM

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

वे.सं. 11:00 hrs of 25/11/2021

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	NER Impact	1190	1145	850	805	45-52	Due to E/S/D of 400kV Durgam Byernihat and 220kV Balipara Sonabil
		1190	1145	940	895	53-68	
		925	880	780	735	69-84	
		1190	1145	940	895	85-96	
2.	ER-NER	1690	1645	1350	1305	45-52	Due to E/S/D of 400kV Durgam Byernihat and 220kV Balipara Sonabil
		1690	1645	1440	1395	53-68	
		1425	1380	1280	1235	69-84	
		1690	1645	1440	1395	85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager