

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



14 039

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 17/09/2021

समय Time: 19:48 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

wef 2045 hrs of

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

17/09/2021

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं SI No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | ER-NER | 1000 | 955 | 1380 | 1335 | 84-88 | TTC/ATC |
| | | 1150 | 1105 | 1530 | 1485 | 89-96 | revised due to |
| 2. | NER-import | 1000 | 955 | 1380 | 1335 | 84-88 | revival of 400kV |
| | | 1150 | 1105 | 1530 | 1485 | 89-96 | Bongaigaon- Azara line. |

39
का रिजर्व

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager