

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश सं. १६ Message No:

086

दिनांक Date: 09/01/2022

समय Time: 21:24 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f. 22:00 hrs
of 09/01/2022

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	3850	3500	4750	4400	89-96.	Due to Revival of
2.	SR Import	15100	14100	16000	15000	89-96	Talcher Kolas Pole-1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager 09/01/22