

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



3

संदेश सं. Message No: 018

दिनांक Date: 24/04/2020

समय Time: 21:40 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

w.e.f. 00:00 hrs of 25/04/2020

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WF-SR	6300	5800	6950	6450	01-96	As HVDC Bhadrauli power transfer capacity increased restored to full capacity. (1000MW)
2.	ER-SR	5600	5350	5650	5400	01-96	
3	SR-Impact	11900	11150	12600	11850	01-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

(Handwritten Signature)