

पावर सिस्टम ऑपरेशन काॅपरिशन
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

16

संदेश स. १६ Message No:

080

दिनांक Date: 05/01/2022

समय Time: 13:45 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e. of 14:15 hrs

of 05/01/2022

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	काॅरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5750	5400	5450	5100	58-96	TTC/ATC Revised Due to Tripping of 400KV Jeyapore -Gazwaki - 2.
2.	WR-SR	10000	9350	9950	9300	58-96	
3.	SR Import	15750	14750	15400	14400	58-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager